



# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 198 DEL 29-07-2022

OGGETTO: Lavori di costruzione del nuovo impianto elettrico della centrale di sollevamento a servizio della rete irrigua Gerbini III ubicata in C.da Lago S. Antonio di Ramacca (CT) (Prog. A/G.C. n. 157) [C.U.P. G13H11000100001].

Servizio di taratura soft start e revisione sistema di telemisura e controllo remoto: determina a contrarre e affidamento alla ditta T.C.ANFIL di Paternò (CT).

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Via Centuripe n. 1/A - Catania, il Dirigente dell'Area Tecnico-Ingegneristica, Dott. Ing. Francesco Fanciulli, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 43 del 04/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13/02/1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25/05/1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la Delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova costituzione;

**VISTA** la Delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 dell'1/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**VISTE** le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. n. 1374/2020 e n. 3/2021, nelle quali, tra l'altro, è rispettivamente riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area...", e "... le Determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

Fanciulli

**VISTA** la relazione istruttoria prot. n. 12747 del 29/07/2022 con la quale è stato rappresentato che per la messa in pristino della centrale in oggetto necessita, fra l'altro, eseguire le seguenti attività:

- programmazione di due avviatori soft-start, in accordo alle elettropompe da 200 kW installate ed alle relative linee di collegamento alle pompe, e consequenziali prove di funzionamento;
- verifica dei segnali degli avviatori verso il telecontrollo;
- adeguamento del sistema di telecontrollo con i parametri delle elettropompe (soglie di allarme, grafici e visualizzazione dei corretti valori di fondo scala);
- manutenzione ordinaria sistema di telecontrollo (pulizia quadri, sostituzione fusibili, controllo collegamenti elettrici di potenza e di segnale);

**VISTA** L'offerta n. O-0722-CB9-027-VI del 29/07/2022, assunta al protocollo consortile al n. 12660 del 29/04/2022, della ditta T.C.ANFIL, con sede legale in Via G. Carducci n. 35 di Paternò (CT), P.IVA 03688580871, C.F. NDL NGL 60R30 C351D, dell'importo di € 750,00 oltre I.V.A., e dunque di € 915,00 I.V.A. compresa, importo che nel complesso è ritenuto congruo e che trova capienza nel capitolo di bilancio dedicato ai lavori in oggetto (17620);

**PRESO ATTO** che il DURC della ditta in argomento (prot. INAIL n. 33834995 del 07/07/2022, scadenza validità 04/11/2022) ne attesta la regolarità contributiva e assicurativa;

**VISTA** la linea guida n. 4, approvata con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018 dal Consiglio dell'ANAC, relativa ai contatti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia;

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed in corso di approvazione dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4;

**VISTA** la nota prot. n. 74089 del 01/07/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 6, assunta al protocollo dell'Ente al n. 10353 del 04/04/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/07/2022;

#### **DETERMINA**

**DI CONTRARRE** ex art. 32 e col sistema di affidamento ex art. 36, 2° comma, lettera a) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DI IMPEGNARE** la somma di € 915,00 I.V.A. compresa sul capitolo 17620 del Bilancio Consortile;

**DI AGGIUDICARE** il servizio di che trattasi alla ditta T.C.ANFIL, con sede legale in Via G. Carducci n. 35 di Paternò (CT), P.IVA. 03688580871, C.F. NDL NGL 60R30 C351D, giusta offerta n. O-0722-CB9-027-VI del 29/07/2022, assunta al protocollo consortile al n. 12660 del 29/04/2022, dell'importo di € 915,00 I.V.A. compresa;

**DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la materiale liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria, sulla base di fattura vistata dal R.U.P. in segno di regolarità tecnico - amministrativa.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO - INGEGNERISTICA**

(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)

*Francesco Fanciulli*

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica**  
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)

*Francesco Fanciulli*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Ragioneria**  
(Dott. Sebastiano Cannarella)

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Determina n. 198 del 29-07-2022 è stata pubblicata sul sito istituzionale del consorzio [www.consorziobonifica9ct.it](http://www.consorziobonifica9ct.it), sezione Albo Pretorio, dal 01-08-2022 al \_\_\_\_\_

Catania, li \_\_\_\_\_