



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE N. 315 DEL 17/10/2024

OGGETTO: Manutenzione ordinaria ai moduli di media tensione della centrale di sollevamento Zona B in C.da Canalotto di Palagonia (CT) e del Pozzo Santa Domenica di Adrano (CT).
Nomina del Responsabile Unico del Progetto – Decisione a contrarre – Individuazione del contraente.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno Diciassette del mese di ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa ed 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 del codice civile, del Consorzio di nuova costituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. n. 71 del 20/12/1997, adottato in modifica, in ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011, e approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 384 del 05/10/2012;

-----o-----

VISTA la proposta del Dirigente Area Tecnica, Dott. Ing. Eugenio Pollicino, munita dei pareri favorevoli del Capo Settore Impianti, Dott. Ing. Francesco Fanciulli, e del Capo Settore Ragioneria, Dott. Sebastiano Cannarella, proposta assunta al protocollo al n. 15142 del 15/10/2024 e formante parte integrante e sostanziale della presente Determina;

CONSIDERATO che tale proposta è finalizzata alla messa in pristino dei moduli di media tensione di due importanti impianti consortili;

RITENUTA la proposta di cui sopra meritevole di approvazione, in quanto esaustivamente motivata e documentata, oltre che confacente all'interesse del Consorzio;

VISTO il D.A. 5/GAB del 17/01/2024 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso a questo Consorzio in data 17/01/2024, assunto al protocollo consortile al n. 865 del 18/01/2024;

VISTO il bilancio di previsione anno 2024-2026, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 17/05/2024 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con D.R.S. n. 4217/2024, assunto al protocollo dell'Ente al n. 9532/2024;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta n. 15142 del 15/10/2024 qui allegata, riguardante l'affidamento della fornitura in opera di apparati elettrici, e dunque:

DI NOMINARE il Dott. Ing. Francesco Fanciulli Responsabile Unico del Progetto per la manutenzione ordinaria ai moduli di media tensione della centrale di sollevamento Zona B in C.da Canalotto di Palagonia (CT) e del Pozzo Santa Domenica di Adrano (CT), dandogli mandato di porre in essere gli adempimenti di competenza;

DI ADOTTARE la decisione a contrarre, per quanto attinente alla messa in pristino degli interruttori di media tensione presso la centrale di sollevamento Zona B ed il Pozzo Santa Domenica, così come previsto dall'art. 17, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto e il criterio di selezione dell'operatore economico;

DI IMPEGNARE la somma di € 13.170,00 oltre IVA, e dunque € 16.067,40, relativa alle forniture in opera, sul capitolo 7600 del bilancio di previsione;

DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 oltre IVA, e dunque € 1.220,00, relativa agli oneri di messa in sicurezza delle linee di media tensione, sul capitolo 8500 del bilancio di previsione;

DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, ex art. 50, comma 1, lettera b) del Codice;

DI PROCEDERE all'aggiudicazione delle forniture in opera alla ditta S.I.E.T. di Maugeri Ignazio, con sede in Via Allegracuore n. 9 – Aci Catena (CT), P.IVA 04468390879, per l'importo di € 13.170,00 oltre IVA – e dunque di € 16.067,40 IVA compresa – e stabilendo quale modalità di stipula del contratto quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DI AUTORIZZARE il RUP a richiedere ad e-distribuzione S.p.A. lo stacco, la messa in sicurezza ed il riallaccio delle linee di media tensione interessate, secondo necessità e sino all'impegno complessivo di € 1.000,00 oltre IVA (€ 1.220,00 IVA compresa);

DI DARE MANDATO al competente Settore Ragioneria di liquidare le fatture della ditta S.I.E.T. di Maugeri Ignazio debitamente vistate dal RUP in segno di regolarità tecnico – amministrativa;

DI DARE MANDATO al medesimo Settore di liquidare gli importi dovuti ad e-distribuzione S.p.A. per le finalità di cui in premessa.

**IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)**

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Protocollo nr. : 0015142

del 15/10/24

Ente: Consorzio di Bonifica 9 CT
Mandatario del Consorzio
Bon. Sicilia Orientale



20240015142

CONSORZIO BONIFICA 9	6
IL DIRIGENTE	8
IL FUNZIONARIO POLC. / FNC	13

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Manutenzione ordinaria ai moduli di media tensione della centrale di sollevamento Zona B in C.da Canalotto di Palagonia (CT) e del Pozzo Santa Domenica di Adrano (CT).
Nomina del Responsabile Unico del Progetto – Decisione a contrarre – Individuazione del contraente.

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania sita in Via Centuripe n. 1/A - Catania, il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Eugenio Pollicino, nominato con Delibera n. 7 del 13/04/2023:

SENTITO il Capo Settore Impianti, Dott. Ing. Francesco Fanciulli, il quale ha riferito che occorre procedere:

- alla messa in pristino dell'alimentazione elettrica della centrale di sollevamento Zona B, in C.da Canalotto di Palagonia (CT), ed in particolare all'installazione di un nuovo interruttore di media tensione, completo di terne di cavi di collegamento e di UPS, previo smontaggio del preesistente interruttore, guasto e non più riparabile;
- alla messa in pristino dell'interruttore di media tensione del Pozzo di Santa Domenica di Adrano (CT), ed in particolare all'installazione di una bobina di minima tensione atta al corretto funzionamento del relè di protezione;

VISTE le offerte per fornitura in opera che il Capo Settore Impianti ha provveduto ad acquisire da parte della ditta S.I.E.T. di Maugeri Ignazio, con sede in Via Allegracuore n. 9 – Aci Catena (CT), P.IVA 04468390879, e precisamente:

- preventivo n. 34/2024 del 08/10/2024, assunto al protocollo consortile al n. 14841 del 09/10/2024, afferente all'intervento presso la centrale Zona B, dell'importo di € 12.770,00 oltre IVA;
- preventivo n. 35/2024 del 08/10/2024, assunto al protocollo consortile al n. 14842 del 09/10/2024, afferente all'intervento presso il Pozzo Santa Domenica, dell'importo di € 400,00 oltre IVA,

il che conduce all'importo complessivo per forniture in opera di € 13.170,00 oltre IVA, cui vanno aggiunti – come riferito dal Capo Settore – ulteriori € 1.000,00 oltre IVA per oneri di messa in sicurezza delle linee di media tensione, da erogare ad e-distribuzione S.p.A.;

CONSIDERATO che l'impegno finanziario derivante dalle attività sopra descritte è così riassumibile:

- | | | |
|---|--|-------------|
| - forniture in appalto: | interruttore di media tensione per centrale Zona B | € 12.770,00 |
| | bobina di minima tensione per Pozzo Santa Domenica | € 400,00 |
| | Sommano le forniture in appalto | € 13.170,00 |
| - oneri di messa in sicurezza linee di media tensione | | € 1.000,00 |
| | Somma l'imponibile | € 14.170,00 |

IVA 22%	€ 3.117,40
Impegno totale	€ 17.287,40

che trova copertura all'interno del bilancio di previsione al capitolo 7600 per quanto attiene alle forniture in opera (€ 13.170,00 oltre IVA) ed al capitolo 8500 per quanto attiene agli oneri di messa in sicurezza delle linee di media tensione (€ 1.000,00 oltre IVA);

CONSIDERATO che la fornitura in opera di che trattasi è attività da affidare in appalto e che, pertanto, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice degli Appalti (D.L.vo n. 36/2023) occorre nominare il Responsabile Unico del Progetto;

CONSIDERATO che tale ruolo può essere ricoperto dallo stesso Capo Settore Impianti, Dott. Ing. Francesco Fanciulli;

CONSIDERATO che, come riferito dal Capo Settore Impianti, i dispositivi proposti dalla ditta S.I.E.T. sono idonei allo scopo per il quale sono stati presi in considerazione;

VISTO il D.L.vo n. 36/2023 ("Nuovo Codice dei contratti pubblici"), ed in particolare:

- l'art. 17, concernente l'adozione della decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, in caso di affidamento diretto, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 49, concernente il principio di rotazione degli affidamenti;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), il quale prevede l'affidamento diretto delle forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che, in ordine all'art. 17 del Codice, la presente proposta contiene le indicazioni previste dalla norma;

CONSIDERATO che, in ordine all'art. 49 del Codice, ed in particolare al comma 2, non risultano affidate alla ditta S.I.E.T. forniture analoghe in recenti procedure di selezione, sicché è rispettato il principio di rotazione;

CONSIDERATO che, in ordine all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, può essere proposta l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

CONSIDERATO che può essere altresì proposta l'aggiudicazione della fornitura alla ditta S.I.E.T. di Maugeri Ignazio, la quale nel corso di pregressi esercizi ha già fornito in opera materiali elettrici al Consorzio con buoni risultati;

VISTO il DURC della ditta di che trattasi, prot. INPS n. 42475097 del 16/09/2024, scadenza 14/01/2025, munito di attestazione di regolarità;

VISTA l'attestazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 14/10/2024, afferente all'avvenuto rilascio della Patente a Crediti (Codice Patente PAC-OK-479-PV);

TENUTO CONTO che, ai sensi del D.L.vo n. 79/1999 e ss.mm.ii. (Decreto Bersani), l'attività di messa in sicurezza delle linee elettriche di media tensione è svolta, nei territori di interesse, da e-distribuzione S.p.A. in regime di monopolio, su concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che le tariffe applicate dal concessionario sono stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

TENUTO CONTO, altresì, che le operazioni di stacco e messa in sicurezza, così come le conseguenti operazioni di riallaccio alla rete di media tensione, sono eseguite, dirette e vigilate da e-distribuzione S.p.A. esclusivamente con proprio personale, rispondendone al concedente, e che il richiedente non detiene alcun potere di controllo;

CONSIDERATO, pertanto, che le istanze consortili rivolte ad e-distribuzione S.p.A. non costituiscono procedure inquadrabili nell'ambito del D.L.vo n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice degli appalti), e dunque, fra l'altro, riguardo ad esse non va nominato il Responsabile Unico del Progetto;

VISTO il D.A. 5/GAB del 17/01/2024 di nomina del Collegio dei revisori dei Conti, trasmesso a questo Consorzio in data 17/01/2024, assunto al protocollo consortile al n. 865 del 18/01/2024;

VISTO il bilancio di previsione 2024 – 2026, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 17/05/2024 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con DRS n. 4217/2024, assunto al protocollo dell'Ente al n. 9532/2024,

PROPONE

DI NOMINARE il Dott. Ing. Francesco Fanciulli Responsabile Unico del Progetto per la manutenzione ordinaria ai moduli di media tensione della centrale di sollevamento Zona B in C.da Canalotto di Palagonia (CT) e del Pozzo Santa Domenica di Adrano (CT), dandogli mandato di porre in essere gli adempimenti di competenza;

DI ADOTTARE la decisione a contrarre, per quanto attinente alla messa in pristino degli interruttori di media tensione presso la centrale di sollevamento Zona B ed il Pozzo Santa Domenica, così come previsto dall'art. 17, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto e il criterio di selezione dell'operatore economico;

DI IMPEGNARE la somma di € 13.170,00 oltre IVA, e dunque € 16.067,40, relativa alle forniture in opera, sul capitolo 7600 del bilancio di previsione;

DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 oltre IVA, e dunque € 1.220,00, relativa agli oneri di messa in sicurezza delle linee di media tensione, sul capitolo 8500 del bilancio di previsione;

DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, ex art. 50, comma 1, lettera b) del Codice;


DI PROCEDERE all'aggiudicazione delle forniture in opera alla ditta S.I.E.T. di Maugeri Ignazio, con sede in Via Allegracuore n. 9 – Aci Catena (CT), P.IVA 04468390879, per l'importo di € 13.170,00 oltre IVA – e dunque di € 16.067,40 IVA compresa – e stabilendo quale modalità di stipula del contratto quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DI AUTORIZZARE il RUP a richiedere ad e-distribuzione S.p.A. lo stacco, la messa in sicurezza ed il riallaccio delle linee di media tensione interessate, secondo necessità e sino all'impegno complessivo di € 1.000,00 oltre IVA (€ 1.220,00 IVA compresa);

DI DARE MANDATO al competente Settore Ragioneria di liquidare le fatture della ditta S.I.E.T. di Maugeri Ignazio debitamente vistate dal RUP in segno di regolarità tecnico – amministrativa;

DI DARE MANDATO al medesimo Settore di liquidare gli importi dovuti ad e-distribuzione S.p.A. per le finalità di cui in premessa.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)



ISTRUTTORIA – Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

**IL CAPO SETTORE IMPIANTI
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)**

Francesco Fanciulli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

**IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Dott. Sebastiano Campanella)**

Sebastiano Campanella